

Tab. 29.12 Zuschläge für Wanddickenunterschreitung

Rohrart	Durchmesserbereich	Wanddickenbereich	Zuschlag	
			c_1 mm	c_1' %
Nahtlose Stahlrohre nach DIN EN 10216	$d_a \leq 219,1$		0,4 ¹⁾	12,5 ¹⁾
	$d_a > 219,1$	$s \leq 0,025d_a$		20
		$0,025d_a < s \leq 0,05d_a$		15
		$0,05d_a < s \leq 0,1d_a$		12,5
		$s > 0,1d_a$		10
Geschweißte Stahlrohre nach DIN EN 10217		$s \leq 5 \text{ mm}$	0,3 ¹⁾	10 ¹⁾
		$s > 5 \text{ mm}$	2 ²⁾	8 ²⁾

¹⁾ Es gilt jeweils der größere Wert. ²⁾ Es gilt jeweils der kleinere Wert.